

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001327	13/07/2022

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria strumentale presso i P.O. F. Perinei di Altamura e realizzazione di nuova centrale aria medica presso P.O. San Giacomo di Monopoli.  
 Approvazione elaborati tecnici ed indizione di gara.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002404 DEL 30/06/2022





COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

<b>Parere del Direttore Amministrativo</b>	<b>Parere del Direttore Sanitario</b>
 Firmato Digitalmente il 11/07/2022 15:18 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 12/07/2022 11:11 Donato SIVO
<b>Il Segretario</b>	<b>Il Direttore Generale</b>
 Firmato Digitalmente il 13/07/2022 10:07 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 12/07/2022 17:13 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **13/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 13/07/2022 10:08



Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>AREA GESTIONE TECNICA – Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria strumentale presso i P.O. F. Perinei di Altamura e realizzazione di nuova centrale aria medica presso P.O. San Giacomo di Monopoli.</b> <b>Approvazione elaborati tecnici ed indizione di gara.</b>
-----------------	--

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

#### Premesso che:

- L'ospedale "San Giacomo" sito nel Comune di Monopoli e l'ospedale "F. Perinei" sito nel Comune di Altamura, sono strutture sanitarie deputate alla cura di patologie che non possono essere adeguatamente trattate presso le strutture ambulatoriali o assistenza domiciliare, tanto da richiederne il ricovero;
- I requisiti tecnologici e strutturali previsti dalle vigenti normative prevenendo, tra i diversi requisiti per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero, la dotazione di impianti di produzione e distribuzione di gas medicali;
- Gli impianti di produzione e distribuzione dei gas medicali sono regolamentati dalla norma europea UNI EN ISO 7396-1, con la quale sono stati specificati i requisiti per la progettazione, l'installazione, il funzionamento, le prestazioni, la documentazione, le prove e l'accettazione degli impianti di distribuzione dei gas medicali compressi, per vuoto e gas per alimentare strumenti chirurgici nelle strutture sanitarie;
- La finalità ed il campo di applicazione della predetta norma mira a garantire la continuità di erogazione del gas erogato dalla rete di distribuzione senza soluzione di continuità;

**Considerato che** le suddette strutture ospedaliere sono dotate di centrali di produzione aria per uso medico e per uso strumentale, indispensabili per azionare pensili o strumentario chirurgico, per l'assistenza ventilatoria, per fornire assistenza respiratoria nelle condizioni di deficit respiratorio cronico, per veicolare i gas anestetici volatili in anestesia e per altri svariati usi;

#### Preso atto che:

- La Società Item Oxygen SRL, con sede in Altamura, alla via delle Fogge 11, con nota acquisita in atti al prot. n.ro. 160850/2021 del 23.12.2021, a seguito di intervento tecnico, comunicava la necessità di provvedere con estrema urgenza alla sostituzione di n.2 compressori, dell'essiccatore e della catena della Centrale di produzione aria strumentale a servizio del P.O. F. Perinei di Altamura;
- La Società S.p.A., con sede in Monza, alla via Borgazzi n. 27, in data 22.06.2022, a seguito di numerosi interventi effettuati sulla centrale di produzione di aria medica, comunicava l'improcrastinabile necessità di sostituire integralmente la centrale di produzione aria medica non più in grado di erogare aria medica secondo la Farmacopea Ufficiale;

**Rilevato che** gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di produzione di aria compressa medica e strumentale rivestono carattere di urgenza, al fine di ripristinare l'affidabilità generale dei sistemi ed assicurare la distribuzione di aria per gli impieghi innanzi citati, venivano predisposti d'ufficio gli elaborati tecnici come di seguito indicati:

1. Elenco dei Prezzi Unitari;
2. Computo metrico estimativo;
3. Quadro economico di spesa;

**Accertato che** l'importo complessivo per l'esecuzione dell'*Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria strumentale presso i P.O. F. Perinei di Altamura e realizzazione di nuova centrale aria medica presso P.O. San Giacomo di Monopoli*, ammonta complessivamente ad euro 133.900,00 incluso oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% come si evince dal seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (PROGETTO)		
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA</b>	
A_01	Importo dei lavori stimati in perizia (Progetto)	130 000,00 €
A_03	Importo dei lavori soggetto a ribasso	130 000,00 €
A_04	Oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza rivenienti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento	3 900,00 €
A_05	Sommano oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3 900,00 €
A_06	<b>[A] TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>133 900,00 €</b>
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B_01	I.V.A. AL 10% su A06	29 458,00 €
B_02	Incentivo del 2% del personale della S.A. , art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016 su A07	2 678,00 €
B_03	IRAP del 8,50% su B_02 Incentivo del personale della S.A.	227,63 €
B_04	Spese tecniche ( Progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	- €
B_05	Spese tecniche (Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione)	- €
B_06	Contributo CNPAIA (4% di B_04+B_05)	- €
B_07	Collaudo Tecnico Amministrativo compreso CNPAIA	- €
B_08	I.V.A. AL 22% su B_04+B_05+B_06+B_07	- €
B_09	Imprevisti, premi di accelerazione ed arrotondamenti	5 861,12 €
B_10	I.V.A. su B_09	1 289,45 €
B_11	Spese varie: Pubblicità, permessi, autorizzazioni, oneri di gara, ANAC ecc.	250,00 €
B_12	Lavori in economia	13 390,00 €
B_13	I.V.A. su B_12	2 945,80 €
	<b>[B] IN UNO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>56 100,00 €</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO [A+B]</b>	<b>190 000,00 €</b>

Considerato che, per l'affidamento dei lavori in argomento, è possibile procedere mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione di non meno di 3 preventivi, avvalendosi dei servizi erogati dalla piattaforma telematica Empulia;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1. Prendere atto della necessità di provvedere con estrema urgenza alla realizzazione delle opere *“Intervento di manutenzione straordinaria della centrale di produzione aria strumentale presso i P.O. F. Perinei di Altamura e realizzazione di nuova centrale aria medicale presso P.O. San Giacomo di Monopoli”*;
2. Prendere atto degli atti tecnici redatti d’ufficio costituiti dall’Elenco dei prezzi unitari, dal computo metrico estimativo;
3. Approvare il quadro economico di spesa per l’importo complessivo di € 190.000,00 di cui euro 130.000,00 per lavori, euro 3.900,00 per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 56.100,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
4. Individuare nella persona dell’ing. Nicola Iacobellis, Dirigente U.O.S. Costruzioni Ristrutturazioni ed Adeguamenti, il Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni di cui all’art. n. 31 del D. Lgs. 50/2016;
5. Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento ad avviare le procedure di scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.lgs. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 come modificata dal D.Lgs. 77/2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione di non meno di 3 preventivi, avvalendosi dei servizi erogati dalla piattaforma telematica Empulia;
6. Di imputare l’importo complessivo pari ad euro 190.000,00 sul conto economico 010.110.00150-Manutenzione straordinaria impianti e macchinari budget 5310 esercizio 2022;
7. Di sorteggiare gli operatori economici dall’albo fornitori della piattaforma telematica Empulia fra tutti quelli iscritti alla categoria di opere *“OS-03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie”*;

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000150 - Impianti e macchinari	2022	190.000,00

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

**PROPOSTA N.RO 20220002404 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001327 DEL 13/07/2022**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Saccente Francesco	 Firmato digitalmente il 05/07/2022 09:45
Dirigente PTA	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 05/07/2022 11:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	 Firmato digitalmente il 11/07/2022 12:40