

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010538	20/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


### OGGETTO:

A.G.T. MANU - Liquidazione di € 43.310,00 come da lista 16746 del 30.08.2021- ditta ESA di D.F. S.r.l. - per "Lavori di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento porta scorrevole piombata e prese elettriche e fonica per il reparto di radiologia per nuova TAC del P.O. di Triggiano"

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Natale Luana	15/09/2021 10:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sansolini Nicola	17/09/2021 14:58
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/09/2021 14:58

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE  
U.O.C. AREA GESTIONE TECNICA

Visti:

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. “Codice Appalti”;
- La D.D.G. n. 1261 dell’11.07.2016 di approvazione del Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

sulla base dell’istruttoria effettuata dalla U.O. Manutenzioni

Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. BA n. 1902 del 31.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio Economico Preventivo e Budget generale per l’esercizio 2021. Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023” si approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2021 e il Bilancio Pluriennale di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023;
- con Delibera del Direttore Generale dell’A.S.L. di Bari n. 1161 del 24.06.2019 si effettuava l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di apparecchiature radiologiche per le strutture sanitarie dell’A.S.L. di Bari in favore di cinque ditte;
- ai fini dell’installazione delle suddette apparecchiature è necessaria e doverosa una predisposizione degli ambienti in cui le stesse dovranno essere collocate;
- per ottemperare a detto scopo, in data 26.03.2021, l’U.T.P. Vito Favia unitamente al Responsabile della ditta E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l. effettuavano il sopralluogo tecnico per accertare l’idoneità dei luoghi presso gli ambienti dell’U.O. di Radiologia del P.O. Fallacara di Triggiano (Ba) destinati ad ospitare la nuova apparecchiatura T.A.C.;
- a seguito del sopralluogo effettuato emergevano criticità che prefiguravano situazioni di grave pericolo;
- tale criticità si erano palesate durante l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento impiantistico ed edile per l’installazione della nuova TAC presso il “P.O. Fallacara” di Triggiano (Ba)” svolti dalla ditta E.S.A.;
- in data 31.03.2021 l’UTP Vito Favia effettuava sopralluogo con la ditta manuttrice Pellicani & Noviello, dal quale si riscontrava il problema della quantità di calore emanata durante il funzionamento della TAC ed è emerso che a causa della vetustà dell’impianti di climatizzazione risultava insufficiente per un adeguato raffreddamento degli impianti;
- da questo sopralluogo si concludeva, inoltre, che con l’installazione della nuova TAC il problema del surriscaldamento degli ambienti si sarebbe amplificato, per cui si evidenziava la necessità di procedere con il potenziamento dell’impianto installato

effettuando una sostituzione del refrigeratore Galletti installato (assoggettato ad innumerevoli riparazioni) con un nuovo refrigeratore di idonea potenza e dei ventilconvettori a cassetta installati nella sala TAC completi dei relativi accessori e di impianto elettrico;

- in data 09.04.2021, l'UTP Vito Favia, al fine di effettuare una più approfondita indagine, richiedeva un sopralluogo congiunto in presenza del Direttore dell'U.O.C. Ing. Ianora, del Direttore Medico dott.ssa Valente e del Responsabile Tecnico della ditta E.S.A.;
- in fase di sopralluogo si riscontrava che:
  - l'impianto di climatizzazione a servizio dell'intera area composta da sale ecografiche, sala esami, sala preparazione pazienti e sala comandi/refertazione presentava tubazioni idriche corrose e fan coils mal funzionanti;
  - la porta scorrevole di accesso alla sala diagnostica era ad apertura manuale con montanti instabili e priva del necessario dispositivo di apertura automatica di sicurezza;
- a seguito di quanto rilevato si riscontrava la necessità di eseguire i seguenti interventi manutentivi:
  - rimozione dell'impianto di climatizzazione preesistente e realizzazione di nuovo impianto a pompa di calore condensata ad aria trifase da 22,4 KW dotato di unità interne VRF a cassetta da 5,2 kw;
  - fornitura e posa in opera di porta scorrevole schermata anti -X Pb 2 mm, dotata di dispositivo ad apertura automatica;
  - demolizione di parete in laterizio;
  - fornitura in opera di controsoffittatura in pannelli in fibra da ricongiungersi a quella preesistente in sala comandi TAC;
- tali interventi erano inderogabili ed urgenti in quanto l'impianto di climatizzazione risultava inadeguato a garantire una temperatura di esercizio costante ed inoltre si presentavano gravi difficoltà gestionali del servizio;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale del Direttore A.G.T. n. 5228 del 04.05.2021 venivano affidati i lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 in favore dell'operatore economico ditta E.S.A. di Diaferia Francesco s.r.l. con sede in Corato (Ba) in via G. Di Vittorio n. 52 Cap 70033 C.F./P.I. 07475810722 per l'importo di € 43.310,00 IVA compresa;

Visti:

- il certificato di regolare esecuzione emesso dal tecnico Vito Favia in data 30.05.2021 ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- la lista di liquidazione n. 16746 del 30.08.2021;
- il cespite n. 338609;
- l'attestazione di regolarità contributiva come da Durc;

Stabilito che:

- la spesa complessiva pari ad € 43.310,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata al conto Manutenzione Straordinaria Impianti e Macchinari 01011000150;

Ritenuto:

- di liquidare e pagare la fattura di che trattasi sul conto Manutenzione Straordinaria Impianti e Macchinari 01011000150 anno 2021, come da lista di liquidazione allegata alla presente determinazione di cui forma parte integrale e sostanziale;

#### **D E T E R M I N A**

per le ragioni precisate in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto del certificato di regolare esecuzione emesso dal tecnico Vito Favia in data 30.05.2021 ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di liquidare e pagare la lista di liquidazione n. 16746 del 30.08.2021, allegata insieme al DURC al presente provvedimento per formare parte integrale e sostanziale, di complessivi € 43.310,00 in favore della ditta Pellicani & Noviello con sede legale in Modugno (Ba) in viale dell'artigianato n. 17 Cap 70035 C.F./P.IVA 03827900725;
- di stabilire che la spesa complessiva di € 43.310,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 ed è imputata sul conto Manutenzione Straordinaria Impianti e Macchinari 01011000150;
- di disporre la liquidazione e di autorizzare al pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1011000150 - Impianti e macchinari	2021	43.310,00

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_28949037	Data richiesta	06/09/2021	Scadenza validità	04/01/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO S.R.L.
Codice fiscale	07475810722
Sede legale	VIA G DI VITTORIO, 52 70033 CORATO (BA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**

N.° Liq.: 16746

Del 30/08/2021

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;  
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;  
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;  
(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;  
(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA  
Assegnatario: T84-AREA TECNICA OSP.TRIG. e DSS 8-10-11-13

**PRG. SPESA: 2021 / 5310 - IMPIANTI E MACCHINARI - BILANCIO****CONTO: 01011000150 IMPIANTI E MACCHINARI****Fornitore: (68605) E.S.A. DI DIAFERIA FRENESCO SRL**

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT35C0884441470008001010608

Prot. Electr.	Data Reg.	Numero Doc.	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Num. Ordine	Data Ordine
0000UFUHO20001558347	01/07/2021	122/2021	25/06/2021	€ 43.310,00	ZCE318C5CE	T2021/891	12/05/2021

CIG	CUP	Importo
ZCE318C5CE		€ 43.310,00

<b>Totale Fornitore - 68605</b>	<b>€ 43.310,00</b>
---------------------------------	--------------------

<b>TOTALE CONTO - 01011000150</b>	<b>€ 43.310,00</b>
-----------------------------------	--------------------

<b>TOTALE PRG. SPESA - 2021 / 5310</b>	<b>€ 43.310,00</b>
--	--------------------

<b>TOTALE FATTURE LIQUIDATE</b>	<b>€ 43.310,00</b>
---------------------------------	--------------------

<b>TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000150</b>	<b>€ 43.310,00</b>
---	--------------------

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZCE318C5CE	€ 43.310,00
-----------------------------------	-------------

## NOTE

Cespite n. 338609/2021

X

ASLBA

Regione Puglia  
ASL BA  
via LUNGOMARE STARITA, 6  
70132 - BARI (BA)

Pag. 2

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 16746

Del 30/08/2021

Operatore:  
~~VITO AVIA~~

IL REFERENTE AMMINISTRATIVO