

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010575	20/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Tecnica	112030101


### OGGETTO:

AREA GESTIONE TECNICA –EDILIZIA SANITARIA Lavori urgenti di adeguamento della centrale di produzione aria compressa medica a servizio della U.O.C. di Medicina Iperbarica presso il P.O. San Paolo di Bari.a norma del CUP

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Carbonara Antonio	17/09/2021 14:28
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iacobellis Nicola	17/09/2021 14:29
Dirigente SPTA	Iacobellis Nicola	17/09/2021 14:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Sansolini Nicola	17/09/2021 14:59

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**Visti:**

- La L. n. 241/90 s.m.i. che ha disciplinato il procedimento amministrativo;
- Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i. recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
- Il D.Lgs. n. 33/2013 che reca disposizione in materia di obblighi di trasparenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 di attribuzione delle deleghe;
- la Deliberazione n.504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”;

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA

**Premesso che:**

- Presso il P.O. San Paolo è attiva l’Unità Operativa Complessa di Medicina Iperbarica per il trattamento con l’ossigenoterapia di molteplici patologie (intossicazioni da monossido di carbonio, malattie da decompressione, embolie gassose arteriose, innesti cutanei e necrosi, ferite diabetiche e vascolari ecc.;
- L’ossigenoterapia iperbarica è una terapia non invasiva basata sulla respirazione di ossigeno puro o miscele gassose iperossigenate all’interno di strutture specifiche, dette appunto “camere iperbariche”;
- Durante il processo di pressurizzazione con aria compressa, la pressione all’interno della camera iperbarica, viene portata ad un livello superiore rispetto alla pressione atmosferica fino a raggiungere pressioni di 2.2, 2.5 e 2.8 Atmosfere;
- L’aria respirabile utilizzata nell’applicazione medica in argomento, deve garantire l’assenza di contaminanti quali fumi, vapori, particelle solide, microrganismi, acqua, olio e gas nocivi come CO, CO<sub>2</sub>, SO<sub>x</sub> e NO<sub>x</sub>, rispettando i requisiti di purezza in conformità alla normativa UNI12021:2014;

**Considerato che:**

- Lo stato di efficienza dell’impianto di produzione e filtrazione di aria compressa, stante la vetustà, non consente di rispettare le prescrizioni ed i requisiti previsti dalla normativa “UNI12021:2014- Equipaggiamento per la respirazione-Gas compressi per respiratori” e dal “DM 329/04 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93”;
- Al fine di non interrompere le attività di medicina iperbarica, senza alcun indugio, il Direttore dell’Area Gestione Tecnica contattava la Società Sistemi Iperbarici S.r.l., con sede in Monza alla via S. Pellico n. 48 P.IVA e CF 01985020518, al fine di eseguire il necessario sopralluogo e proporre la migliore soluzione tecnica finalizzata al ripristino dello stato di efficienza dell’impianto di produzione aria;

**Preso atto che** con nota acquisita al prot. con il n.ro 114389/2021 del 16.09.2021, la Società Sistemi Iperbarici S.r.l. trasmetteva dettagliata relazione tecnica circa la soluzione progettuale proposta per il tempestivo ripristino dell’impianto in argomento completa della relativa offerta economica per un importo dei lavori pari ad € 166.250,00 oltre IVA;

**Tenuto conto che** a seguito degli accordi intercorsi per le vie brevi tra il Direttore dell’Area Gestione Tecnica ed il direttore Tecnico della Società Sistemi Iperbarici S.r.l., veniva condivisa la soluzione tecnica proposta e contestualmente si stabiliva l’importo dei lavori in complessivi € 149.625,00 oltre IVA come legge;

**Rilevato che** lo stato di fatto della centrale di produzione e filtrazione aria compressa non è in grado di soddisfare i le prescrizioni ed i requisiti previsti dalla normativa vigente;

**Ritenuto di dover affidare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, così come modificato dall'art. 51 della Legge di 29 luglio 2021, n.108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, alla Società Sistemi Iperbarici S.r.l., con sede in Monza alla via S. Pellico n. 48 P.IVA e CF 01985020518 i *“Lavori urgenti di adeguamento della centrale di produzione aria compressa medicale a servizio della U.O.C. di Medicina Iperbarica presso il P.O. San Paolo di Bari”*, per un importo complessivo di € 149.625,00, inclusi oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed escluso IVA al 22%;

**Dato atto altresì che** la spesa di € 182.542,50 IVA inclusa è da imputarsi al 020.110.00100 dell'esercizio finanziario 2021, finanziata con i fondi richiesti con nota N. 48380/UOR1 del 28.02.2017 all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia nell'ambito del <Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Interventi di adeguamento della rete ospedaliera alla normative antincendio> di cui alla Del. di G.R N.933 del 07.06.2017 con relativa sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BARI in data 02.08.2017;

**Precisato che** l'affidamento dei lavori è subordinato alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti da attestarsi con *“dichiarazione di efficacia”* da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 32 comma 14;

**Visto:**

- L'art. 3 della legge 136/2020 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e, in particolare:
  - L'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - L'art. 24, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - L'art. 36 comma a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 51 del D.lgs. 77/2021 - Decreto Semplificazioni;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per la parte ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs.50/2016;
- La legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»;
- La Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77 *“Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*

**DETERMINA**

Per le motivazioni tutte riportate nella premessa e narrativa, di:

1. Approvare i *“Lavori urgenti di adeguamento della centrale di produzione aria compressa medicale a servizio della U.O.C. di Medicina Iperbarica presso il P.O. San Paolo di Bari”*, per un importo complessivo di € 149.625,00, inclusi oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed escluso IVA al 22%;
2. Affidare i lavori in epigrafe, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, così come modificato dall'art. 51 della Legge di 29 luglio 2021, n.108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, alla Società Sistemi Iperbarici S.r.l., con sede in Monza alla via S. Pellico n. 48 P.IVA e CF 01985020518 i *“Lavori urgenti di adeguamento della centrale di produzione aria compressa medicale a servizio della U.O.C. di Medicina Iperbarica presso il P.O. San Paolo di Bari”*, per

un importo complessivo di € 149.625,00, inclusi oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza ed escluso IVA al 22%;

3. Precisare che l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7, diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti da attestarsi con "dichiarazione di efficacia" da parte del R.U.P. ai sensi dell'art. 32 comma 14;
4. Dare atto che la spesa complessiva di € 182.542,50 IVA inclusa, va imputata sul conto 020.110.00100 dell'esercizio finanziario 2021, finanziata con i fondi richiesti con nota N. 48380/UOR1 del 28.02.2017 all'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia nell'ambito del <Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Interventi di adeguamento della rete ospedaliera alla normativa antincendio> di cui alla Del. di G.R N.933 del 07.06.2017 con relativa sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e ASL BARI in data 02.08.2017;
5. Di dare immediata esecutività al presente atto, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale;
6. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) con applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
2011000100 - Immobil. materiali in corso e acconti	2021	182.542,50

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112030101	Area Gestione Tecnica
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**  
**DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **20/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
 Ufficio Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione  
 sig. Domenico Roveto